



Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 53 | fax: (58) 674 07 63

Władysławowo, dnia 07.06.2019 r.

RIiGK.0006.08.2019

Burmistrz Władysławowa
w/m

Dotyczy: zapytania z dnia 06.06.2019 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.06.2019 r. informuję, że:

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735) z dnia 30.05.2000 Rozdział 9. Balustrady Paragraf 251 cyt. obiekty inżynierskie powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości, jeśli odległości powierzchni, po których może odbywać się ruch pieszych, obsługi lub rowerów, od poziomu terenu lub dna cieku są większe niż 0,5 m.

Przy realizacji projektu budowy ścieżki rowerowej barierek zamontowane zostały jedynie w miejscach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu a bezpieczeństwo użytkowników jest celem nadrzędnym. Zamontowanie barierek (jedynie na ograniczonej do minimum długości) nie spowodowało całkowitego odcięcia dostępu do powszechnego korzystania z wód a jedynie ograniczyło możliwości korzystania na tym odcinku przy znacznym zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników.

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735) z dnia 30.05.2000 Rozdział 9. Balustrady Paragraf 252 pkt.2 - "Wysokość balustrady .. powinna wynosić przy ścieżkach rowerowych znajdujących się przy balustradzie - nie mniej niż 1,2 m". Zamontowane bariereki mają 135 cm, zatem są zgodne z rozporządzeniem.

SEKRETARIAT BURMISTRZA

wpłynęło dnia 12.06.2019 r.

podpis

Z poważaniem

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Wiesława Karczewska

um@wladyslawowo.pl | www.wladyslawowo.pl

Sporządziła: Danuta Radomska tel. 58 674-54-56; email: d.radomska@wladyslawowo.pl